



Sementina	22.05.15	Patriziato di Claro
Referto	8668/2	A cà di patrizi
Nostra referenza	Sonia Riva Vicini	6702 Claro

## RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI

**8668/2 - 2/2015**

Committente	Patriziato di Claro		
Responsabile	Mirko Bullo		
Oggetto	<b>Utenza</b>		
Tipo di acqua	Acqua in rete		
Campione	Acqua in rete aziende		
Punto di prelievo	Fontana Valle di Cadore (Monastero)	Trasporto conforme	A cura del cliente
Data prelievo	19.05.2015	Ora prelievo	12:45
Data di ricezione	19.05.2015	Ora di ricezione	13:50
Data inizio analisi	19.05.15	Data fine analisi	22.05.15

### ANALISI MICROBIOLOGICA

Analisi	(secondo MSDA)		Valore tolleranza
	Metodo	Risultato	
Germi aerobi mesofili	HL-AQ001	14 UFC/ml	300 UFC/ml
E. coli	HL-AQ002	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	HL-AQ003	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

### ANALISI FISICO CHIMICA

Analisi	(secondo MSDA)		Valore tolleranza
	Metodo	Risultato	
pH	HL-AQ005	7.41	6 - 9.2
Conducibilità	HL-AQ006	67 mcS/cm	
Temperatura		19 °C	

Note

- 1) il campione soddisfa tutti i parametri analizzati
- 2) campione prelevato dal cliente
- 3) per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente al nostro laboratorio.

Analisi microbiologica accreditata ISO 17025 N° STS 0604.

HelvetiaLab

Svetlana Ilic  
Tecnico di laboratorio

HelvetiaLab

Dott. Sonia Riva Vicini  
Resp. analitica acque e alimentari